

Организация

Адрес

Тип теплосчетчика

Дата последующей поверки теплосчетчика

Сервис Плюс

шпротское пр д 7

Версия 02.30

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика

450

Гпод.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= мм

Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 24.12.2018 по 21.01.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
24.12.18	23.905	1337.28	1348.28	-11.00	71.5	53.5	18.0	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
25.12.18	20.663	1338.13	1349.44	-11.31	65.4	49.8	15.6	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
26.12.18	19.302	1338.06	1349.00	-10.94	62.9	48.3	14.6	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
27.12.18	19.434	1338.84	1350.09	-11.25	62.9	48.2	14.7	0.0	0.1	7.8	0.95	23.05	D
28.12.18	19.360	1341.09	1352.38	-11.28	62.8	48.1	14.6	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
29.12.18	18.903	1386.25	1398.06	-11.81	61.4	47.6	13.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
30.12.18	17.569	1386.75	1398.47	-11.72	59.2	46.3	12.8	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
31.12.18	15.497	1386.66	1398.59	-11.94	55.1	43.8	11.3	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
01.01.19	21.053	1386.25	1398.09	-11.83	65.3	49.9	15.4	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
02.01.19	20.206	1383.43	1395.05	-11.63	64.7	49.9	14.8	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
03.01.19	18.480	1339.47	1350.73	-11.26	62.1	48.1	14.0	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
04.01.19	18.051	1339.25	1350.64	-11.39	61.2	47.5	13.7	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
05.01.19	18.744	1339.40	1350.76	-11.36	62.2	48.0	14.2	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
06.01.19	22.262	1338.49	1349.73	-11.24	68.2	51.3	16.8	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
07.01.19	24.910	1340.63	1351.90	-11.26	72.4	53.6	18.7	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
08.01.19	24.339	1387.98	1399.57	-11.59	71.2	53.5	17.7	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
09.01.19	23.468	1387.95	1399.59	-11.64	69.7	52.6	17.1	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
10.01.19	24.348	1387.13	1398.79	-11.66	71.1	53.4	17.7	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
11.01.19	22.266	1387.50	1398.95	-11.45	67.5	51.3	16.2	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
12.01.19	24.791	1385.71	1397.31	-11.60	72.0	53.9	18.1	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
13.01.19	21.663	1339.75	1350.84	-11.10	67.5	51.2	16.3	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
14.01.19	18.935	1339.74	1350.94	-11.20	62.9	48.6	14.3	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
15.01.19	17.884	1339.40	1350.61	-11.21	61.3	47.8	13.5	0.0	0.1	7.8	0.02	23.98	D
16.01.19	20.719	1339.48	1350.27	-10.80	66.1	50.5	15.6	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
17.01.19	20.534	1341.48	1352.73	-11.25	65.9	50.4	15.5	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
18.01.19	15.751	1388.15	1399.85	-11.70	57.4	45.9	11.5	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
19.01.19	18.773	1387.47	1399.14	-11.67	62.3	48.6	13.7	0.0	0.1	7.8	0.00	24.00	
20.01.19	21.256	1386.61	1398.18	-11.56	66.6	51.1	15.5	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
21.01.19	21.030	1386.48	1398.07	-11.59	66.1	50.8	15.3	0.0	0.0	7.8	0.00	24.00	
Итого	594.093	39504.81	39836.05	-331.24	65.0	49.8	15.2	0.0	0.0	7.8	0.97	695.03	0.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
21.01.19	24:00	439.462	28651.75	28891.74	503.98
01.01.19	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
31.12.18	24:00	3618.435	292470.25	294841.19	5068.14
24.12.18	00:00	3463.804	281617.19	283896.88	4877.09
Итого		594.093	39504.81	39836.05	695.03

Отчетный период

696.00 час.

Период норм. работы

695.03 час.

Период отключения питания (U)

0.000 час.

Период функц.отказа (E)

0.000 час.

Период t2-t1 < min

(D) 0.969 час.

Период G<min

(g) 0.000 час.

Период G>max

(G) 0.000 час.

Представитель
абонента

Представитель теплоснабжающей
организации